

平成28年度事業は適切に実施されたか 町内事務調査 (文教経済常任委員会)

○大崎町立図書館空調設備改修工事

故障により使用不能となった空調機器の撤去及び新設工事であり、請負金額は1046万8440円となっている。



町立図書館空調設備改修工事を調査

要望事項 新たに設置された室外機のうち固定が不十分と思われる機器も見受けられたため、強風や地震等の甚大な災害も考慮した更なる対応策を求めた。

○大崎小学校特別教室棟大規模改造工事他関連工事

当該施設については、耐震性には問題はないとのことであったが、経年による床、壁、天井等の劣化等により今回大規模改造工事が実施されたものである。請負金額は、大規模改造工事が9558万円、電気設備工事が1128万6千円、機械設備工事が740万8800円となっている。



特別教室棟大規模改造及び関連工事を調査

要望事項 家庭科室に設置してある調理実習用の可動式のステンレス製金属板の一部に、鋭利な部分が見受けられたことから、怪我をすること

がないよう早急な対応を求めた。

○農業基盤整備促進事業天神排水路改修工事

工事請負額は1760万円、L型水路による排水路の改修工事で、工事延長は125・4メートルとなっている。



天神排水路改修工事を調査

要望事項 改修工事については特に問題は見受けられなかったが、これまでも台風災害時等には下流側に砂が堆積し流れが悪くなっていた状況も生じていたことから、今回の改修効果を十分に発揮するために、下流域を管轄している建設課とも連携を図

り、事前対応できるものは事前に措置するなどの早目の対応を求めた。

○ふれあいの里公園改修工事

工事請負額は2500万円、約2250㎡の新設部分を含む約9782㎡の芝生広場の改修工事となっている。



ふれあいの里公園改修工事を調査

要望事項 この改修工事は、多目的に使用出来る芝生広場の整備であることから、遊具施設との境界に設置してあるロープ柵については、自由に出入ができるようにするため、数箇所は開放されるよう求めた。